



- Uwaga:
1. Warunki dostosować do warunków istniejących
  2. Rzędne podane są rzędnymi orientacyjnymi.
  3. Zachować minimalne spadki oraz minimalne przykrycie.
  4. Roboty ziemne w pobliżu istniejącej infrastruktury podziemnej prowadzić ręcznie i pod nadzorem przedstawiciela gestora sieci.
  5. Przy zbliżeniach projektowanego wodociągu do sieci telefonicznej poniżej wymaganych odległości wodociąg należy wykonać metodą bezwykopową

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
ODDZIAŁ ADMINISTRACJI  
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ  
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104  
tel. 42 664 16 49

Andrzej Górski  
PROJEKTANT SIĘCI INST. SANITARNYCH  
upr. 222181  
98-200 Sieradz, Czajki 20 a  
tel. 505 092 634

Inwestor: Zakład Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z o.o. ul. Kępa 19, 97-200 Tomaszów Maz.			
Temat: Budowa sieci wodociągowej w ul. Wysokiej w Tomaszowie Mazowieckim			
Projektant	Imię i Nazwisko	Data	Podpis
	mgr inż. Marcin Górski nr upr.LOD/0659/PWOS/06	12.2012	Górski
Asystent projektanta	mgr inż. Karolina Stachera	12.2012	Stachera
Skala 1:100/1:500	Profil hydrauliczny wodociągu w ulicy Wysokiej		
	Branża: Sanitarna	Stadium: PB	Rys. 2