

PROTOKÓŁ
z przeglądu technicznego stanu basenów osadowych „Oczyszczalni
Ścieków” spółki z o.o. w Tomaszowie Maz. Ul. Henrykowska 2/4.

Przeglądu dokonano w dniu 04.07.2008 r. w obecności przedstawicieli Oczyszczalni, którymi byli:

1. Jerzy Pierzchnica – kierownik oczyszczalni ścieków
2. Stanisław Stańdo – kierownik ds. technicznych
3. Zbigniew Dębiec – specjalista ds. nadzoru budowlanego
4. Jerzy Szczeciński – specjalista ds. oczyszczania ścieków.

Przełłdem objęto obwałowania basenów osadowych, system odprowadzania wody nadosadowej oraz urządzenia kontrolno-pomiarowe obiektów.

Wnioski i zalecenia po przeglądzie:

1. Laguna nr 1 nie eksploatowana, nie jest tłoczony na nią osad, od strony północnej jest składowany osad odwodniony po prasie.
2. Laguna nr 2 podczas eksploatawania, znajduje się na niej osad w stanie płynnym, a woda nadosadowa jest zawracana na początek oczyszczalni do ponownego oczyszczenia.
2. Poziom wody nadosadowej w lagunie nr 2 utrzymywany jest zgodnie z przepisami.
3. Korpusy obwałowań w dobrym stanie, jednakże na lagunie nr 2 od strony południowej znajduje się niewielki ubytek. Brak trawy powoduje zwiększanie się ubytku przez wiejące wiatry i wypłukiwanie podczas opadów. **Należy uzupełnić ubytek zgodnie z instrukcją eksploatacji lagun i obsiać trawą.**
4. Na obwałowaniu lagun warstwy wierzchniej należy kontynuować usuwanie krzewów skarpach wewnętrznych.
5. Urządzenia pomiarowe (repery i piezometry) są czytelne, pomalowane i ponumerowane.

6. Niwelacja reperów wykonana została w październiku 2004 r. Zgodnie z zaleceniami z przeglądu 2007 roku, jeszcze w tym roku **należy dokonać pomiarów reperów** a wyniki przedstawić do analizy.
7. Nie stwierdzono braku pokryw betonowych studzienek. Założyć leżące obok pokrywy betonowe na studzienki.
8. Należy wyremontować zewnętrzne ściany kanału wody nadosadowej przy przepompowni w punkcie „O³”.

Obiekty hydrotechniczne sprawne technicznie, ich stan pozwala na dalszą eksploatację.

Podpisy:

1.
 2.
 3.
 4.

Przegląd przeprowadził:

mgr inż. Tadeusz Bieńkus
 Uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi
 w ograniczonym zakresie spec.: konstr-bud
 Specjalizacja: bez ograniczeń w zakresie
 obiektów gospodarki wodnej
 Nr. ewid. NB. IV. 7342/53/96

.....