Projektowanie Urządzeń Sanitarnych i Budowlanych mgr inż. Krzysztof Kowalski
ul. Kwiatowa 2, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 44 12, e-mail: biuro@pusb-kowalski.pl

UWAGI:

1. Projektowana kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PVC-U SN8 Ø200 mm.
2. Studzienki rewizyjne betonowe Ø1000 mm z włazami żeliwnymi klasy D400.
3. Przykanaliki z rur PVC-U SN8 Ø160 mm, spadek min. 2%.
4. Wpusty uliczne betonowe z osadnikiem i syfonem, kratka żeliwna.
5. Przed rozpoczęciem robót należy uzyskać aktualne warunki techniczne od zarządców sieci.
6. Roboty ziemne prowadzić ręcznie w strefie kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.
7. Wykop zabezpieczyć deskowaniem i rozporami; ściany wykopu o nachyleniu nie większym niż 1:0,5.
8. Zasypkę wykopu wykonać warstwami co 30 cm z zagęszczeniem mechanicznym do wskaźnika Is ≥ 0,98.
9. Nawierzchnię drogi po zasypce odtworzyć w zakresie kolizji zgodnie z istniejącą konstrukcją.
10. Wszystkie rzędne podane w systemie wysokościowym PL-KRON86-NH.

TYTUŁ OPRACOWANIA:
Przebudowa kanalizacji deszczowej z budową zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Kwiatowej w Piasecznie

ADRES OBIEKTU:
ul. Kwiatowa, Piaseczno, gm. Piaseczno, pow. piaseczyński, woj. mazowieckie

INWESTOR:
Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kwiatowa 2, 05-500 Piaseczno

NR DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: 412/3, 412/4, 413/1, 413/2, 414, 415/1, 415/2, 416, 417/1, 417/2, 418, 419/1, 419/2, 420, 421/1, 421/2, 422, 423/1, 423/2, 424, 425/1, 425/2, 426, 427/1, 427/2, 428, 429/1, 429/2, 430, 431/1, 431/2, 432, 433/1, 433/2, 434, 435/1, 435/2, 436, 437/1, 437/2, 438,